

Łysomice, 5 kwietnia 2017r.

GMINA ŁYSOMICE
ul. Warszawska 8
87-148 ŁYSOMICE

Do:

Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału i złożeniem oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa z rozbudową i termomodernizacją budynku Urzędu Gminy w Łysomicach”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

Niniejszym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że otrzymał od Wykonawców zapytania i wnioski o wyjaśnienie zapisów SIWZ o następującej treści:

Treść zapytań:

- 1.** Na rysunkach elewacji w projekcie opisano, że elewacja wentylowana ma być wykonana z płyt włóknowo-cementowych, a w opisie budowlanym stwierdza się że z płyt elewacyjnych na ruszcie aluminiowym na bazie wiór drzewnych łączonych żywicą wykończonych w technologii EBC (TRESPA) . Jaki rodzaj elewacji wentylowanej przyjąć do wyceny ?
- 2.** W przedmiarze nie uwzględniono siłowników do kłapy dymowej. Przyjąć dwa czy jeden siłownik ?
- 3.** W przedmiarze branży teletechnicznej przyjęto o połowę mniejsze ilości przewodów niż wynika to z projektu. Dotyczy to przewodów YnTKSYekw, HDGS, UTP. Nie uwzględniono także centrali telefonicznej. Czy Inwestor poda nowe przedmiary czy oferent ma samodzielnie przyjąć brakujące elementy do wyceny.
- 4.** Zwracamy się z prośbą o ponowne udostępnienie dokumentacji projektowej dot. rozwiązania kolizji deszczówki UG z uwagi na brak możliwości otwarcia plików?
- 5.** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie dot. sposobów otwierania stolarki okiennej?
- 6.** Zwracamy się z prośbą o informację czy okna są wykonane z PCV czy aluminium?
- 7.** Zwracamy się z prośbą o informację jaki współczynnik przenikania ciepła mają posiadać okna?

8. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie specyfikacji dot. windy.

9. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie kosztorysów w wersji edytowalnej.

10. Prosimy o wyjaśnienie dot. załącznika nr 4 do SIWZ pkt II, co w przypadku gdy firma w czasie wykonywania inwestycji, będzie polegać na zasobach innych podmiotów, lecz na ten moment podwykonawcy nie są jeszcze wybrani?

W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

ad. 1.

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć wyłącznie elewację wentylowaną z płyt elewacyjnych na ruszcie aluminiowym na bazie wiór drzewnych łączonych żywicą wykończonych w technologii EBC typu (TRESPA) lub równoważne.

Ad. 2

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć dwa siłowniki

Ad. 3

Zamawiający prosi wykonawców o samodzielną korektę brakujących ilości przewodów oraz centrali telefonicznej i uwzględnienie ich w wycenie.

Ad. 4

Zamawiający udostępnił ponownie wnioskowaną dokumentację.

Ad. 5

Zamawiający informuje, że przewidział uchylno – rozwierną stolarkę okienną aluminiową.

Ad. 6

Zamawiający informuje, że projekt (zestawienie stolarki i opis budowlany) jednoznacznie określa, że okna mają być wykonane wyłącznie z aluminium.

Ad. 7

Zamawiający informuje, że współczynnik przenikania ciepła należy przyjąć 1.1. Szyby w fasadach w pomieszczeniu 0.1 (OPEN SPACE) należy zastosować selektywne.

Ad. 8

Zamawiający informuje, że dokumentacja przewiduje windę 630 kg na 6 osób o prędkości nie mniejszej niż 1m/min w obudowie szklanej(zgodnie z projektem), drzwi i elementy stalowe kabiny mają być wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej a podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową kauczukową tzw „pastylkową „ o gr. minimum 4 mm. Windę należy wyposażać w piętrowskiywacz głosowy.

Ad. 9

Zamawiający udostępnił kosztorysy w edytowalnym formacie *.rtf. na stronie:


http://bip.lysomice.pl/strona-326-lysomice_przebudowa_z_rozbudowa_i.html

Ad. 10

Na podstawie pkt VI.4 SIWZ, zgodnie z normą art. 22a ust.1 uPZP Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych i zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 3 do SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże do jakiś stosunek prawny. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ). W przypadku, gdy podmiot przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i oświadczeń wskazanych w pkt VI.1. niniejszej SIWZ dotyczących tego podmiotu, a następnie może zostać wezwany do przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ dotyczących tego podmiotu. Jeżeli istota dysponowania tymi zasobami będzie obejmowała również podwykonawstwo w zakresie części zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany również dochować obowiązków wynikających z pkt XVI SIWZ, a także wskazać w formularzu oferty dane identyfikacyjne podwykonawcy oraz część zamówienia, która zostanie mu powierzona do wykonania.

Natomiast jeżeli Wykonawca celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu nie będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich, ale jednocześnie zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom (bez powoływania się na ich potencjał w ofercie), to wskazuje w formularzu oferty dane identyfikacyjne podwykonawcy oraz część zamówienia, która zostanie mu powierzona do wykonania oraz dopełnić obowiązków z pkt XVI SIWZ.

Wreszcie, jeżeli potrzeba powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom pojawi się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest dochować warunków określonych w pkt XVI SIWZ oraz w § 17 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ.



WYSTĄPIENIE
mgr inż. Piotr Kowal

Otrzymują:

- 1/ Strony postępowania przetargowego
- 2/ Tablica informacyjna UG
- 3/ strona www.lysomice.pl/bip
- 4/ a/a