



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Łysomice, dnia 03.08.2018 r.

ZP.271.5.2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie” – postępowanie nr ZP.271.5.2018.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) wraz z wyjaśnieniami:

- 1) W załączonej dokumentacji Zamawiający powołuje się na konkretnego producenta pomp – firmę HYDROVACUM - co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych i szerokim orzecznictwem prawnym, bo ogranicza uczciwą konkurencję, prosimy o określenie minimalnych parametrów technicznych pomp, które umożliwią konkurowanie innym firmom.

Odpowiedź:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający w rozdziale 3 ust. 3.4 zawarł zapis o treści:

„W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marki), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Użyte w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR) zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR”

Minimalne parametry pompy sieciowej (przepompownia dwupompowa)

- wysokość podnoszenia 12,8 m H₂O

- wydajność pompy 9,5 m³/h

- moc 2 x 4 kW

Zbiornik : - średnica zbiornika 1500 mm, głębokość 3 500, materiał: beton,

- 2) W załączonej dokumentacji Zamawiający prezentuje rozwiązania dotyczące przydomowych przepompowni ścieków (zbiorniki i instalacja) określające konkretnego producenta -co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych i szerokim orzecznictwem prawnym, bo ogranicza uczciwą konkurencję, prosimy o określenie minimalnych parametrów technicznych przydomowych przepompowni ścieków, które umożliwią konkurowanie innym firmom.

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON:87-111-87-38
www.lysomice.pl

Strona ...



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Odpowiedź:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający w rozdziale 3 ust. 3.4 zawarł zapis o treści:

„W każdym przypadku, gdy dokumentacja opisuje przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych (marki), patentów lub pochodzenia (producenta), to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Użyte w dokumentacji technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (dalej: STWiOR) zapisy opisujące przedmiot zamówienia nie mają na celu naruszenia art. 29, 30, 30a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PZP. Nazwy materiałów i urządzeń lub jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno-użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązania, nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego Wykonawcę do ich stosowania. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej i STWiOR”

Minimaln parametry pomp przydomowych (jednopompowe)

- pompy o wydajności – 0,5 l/s
- moc 2,2 kW, N = 400V
- obroty 2900 obr/min
- wysokość podnoszenia do 28 m H₂O
- Zbiornik : konstrukcja z tworzywa HDPE800, średnica wlotu 600mm, wysokość h = 2,1 m, wlot do zbiornika Ø160, minimalna pojemność dna zbiornika
- V_{min}= 15 – 20 dm³

- 3) Prosimy o określenie dokładnych wymogów odnośnie sterowania w przydomowych przepompowniach ścieków.

Odpowiedź:

Funkcja układu sterowania:

1. Funkcja utrzymania poziomu ścieków w zbiorniku w zaprogramowanym przedziale poziomów
2. Automatyczne załączenie i wyłączenie pompy (tryb pracy bezobsługowy)
3. Możliwość pracy „ręcznej” pomp w celach testowych
4. Sygnalizacja pracy pomp

Szafa sterownicza przydomowej przepompowni:

W szafie sterowniczej znajdują się elementy zasilania elektrycznego i sterowania pracą pomp. Stopień ochrony podstawowej IP65. Szafę wyposażać w aparaturę stycznikowo-przełącznikową do kontroli pracy pompowni. Dla stanu alarmowego jest uruchomiony sygnalizator zewnętrzny. Szafę wyposażać

1. Lampka sygnalizacji zasilania
2. Lampka sygnalizująca stan pomp (zielona = praca, czerwona = awaria)
3. Przełącznik pracy automatycznej i ręcznej „1 – praca automatyczna”, „0 – stop”, „2 – praca ręczna”
4. Sterowanie musi pracować w pełni automatycznie.

- 4) W załączonej dokumentacji podane są cztery rodzaje pomp do przydomowych przepompowni ścieków, prosimy o sprecyzowanie ilości każdego rodzaju pomp. W specyfikacji Zamawiający powołuje się na DTR pomp i pompowni, czego brak w dokumentacji, prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Należy zastosować pompy FZY.1.43 z silnikiem 2,2 kW/400W.

- 5) Prosimy o podanie wymaganego punktu pracy dla pompy, która ma zostać użyta do modernizacji pompowni - . W



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

projekcie mowa jest o załączniku z parametrami - prosimy o udostępnienie załącznika

Odpowiedź:

j.n.

- 6) Parametry podane w projekcie jako stan istniejący prawdopodobnie są skrajnymi wartościami używanej pompy, które nie określają wymaganego punktu pracy.

Odpowiedź:

- Punkt pracy pompy należy ustalić na podstawie programu.

Na stronie nr 9 podane są parametry pomp (2 szt. na zasadzie pracy naprzemiennej), które będą zamontowane w modernizowanej przepompowni:

Wydajność = 26 l/s

Wysokość podnoszenia: 24.3 m H₂O

Moc silnika: 4,5 kW

Na podstawie w/w parametrów należy dobrać nowe pompy.

- 7) Czy oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jeżeli zaświadczenie z banku potwierdzające zdolność kredytową które Wykonawca ma przedstawić Zamawiającemu po wezwaniu do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie wystawione z datą późniejszą niż termin składania ofert ?

Odpowiedź:

Pojęcia aktualności dokumentów nie należy utożsamiać z datą wystawienia tych dokumentów. Zamawiający, otrzymując od wykonawcy dokumenty, powinien uzyskać aktualne informacje na temat zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia, którego oferta została oceniona najwyżej, a więc informacji zgodnych z istniejącym stanem faktycznym. Data wystawienia dokumentu, o ile dokument ten potwierdza istniejący stan rzeczy, nie ma zatem znaczenia dla uznania tego dokumentu przez zamawiającego za nieaktualny. Wykonawca, pozyskawszy wcześniej wskazane dokumenty, może się nimi posłużyć na wezwanie zamawiającego, o ile oczywiście pozostają aktualne (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126) - nie co do daty ich wystawiania, ale co do konkretnych podmiotowych kwestii, wstępnie potwierdzonych w ramach oświadczeń złożonych wraz z ofertą lub wnioskiem (na dzień składania oferty).

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia:

- w załączniku nr 9 do SIWZ – KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT:

W opisie na stronie drugiej - parametry sieci: – **jest dotychczasowe brzmienie:**

1/ Kanalizacja tłoczna PVC PN 10 o śr. 160 mm – 1984,0 m

2/ Kanalizacja tłoczna montowana metodą sterowania śr. 160 mm, PE100, PN 10, SDR 17 RC - 42,0 m

3/ Kanalizacja tłoczna PVC PN 10 o śr. 110 mm – 1617,0 m

GMINA ŁYSOMICIE

ul. Warszawska 8, 87-148 Łysomice,
woj. Kujawsko-pomorskie
tel. 56 678 32 22, fax 56 678 35 05

NIP: 879-25-93-527
REGON: 87-111-87-38
www.lysomice.pl



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

4/ Kanalizacja tłoczna montowana metodą sterowania śr. 110 mm, PE 100, PN 10, SDR 17 RC – 174,0 m

5/ Kanalizacja tłoczna PVC PN 10 o śr. 90 mm – 1729,0 m

natomiast otrzymuje brzmienie:

1/ Kanalizacja tłoczna PVC PN 10 o śr. 160 mm – **1954,0 m**

w tym Kanalizacja tłoczna montowana metodą sterowania śr. 160 mm, PE100, PN 10, SDR 17 RC - 42,0 m

3/ Kanalizacja tłoczna PVC PN 10 o śr. 110 mm – **1378,0 m**

w tym Kanalizacja tłoczna montowana metodą sterowania śr. 110 mm, PE 100, PN 10, SDR 17 RC – 174,0 m

5/ Kanalizacja tłoczna PVC PN 10 o śr. 90 mm – **1990,0 m**

W pozycji numer 1.2.6. – **jest dotychczasowe brzmienie:**

„kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk PN10 jest 1984 m”

natomiast otrzymuje brzmienie:

„kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 160 mm łączonych na wcisk PN10 jest **1954 m**”

W pozycji numer 1.2.7. – **jest dotychczasowe brzmienie:**

„Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk PN10 - sieć jest 1617 m”

natomiast otrzymuje brzmienie:

„Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 110 mm łączonych na wcisk PN10 - sieć jest **1378 m**”

W pozycji numer 1.2.8. – **jest dotychczasowe brzmienie:**

„Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączonych na wcisk PN10 - sieć jest 1729 m”

natomiast otrzymuje brzmienie:

„Rurociągi ciśnieniowe z rur typu PVC o średnicy zewnętrznej 90 mm łączonych na wcisk PN10 - sieć jest **1990 m**”

W pozycji numer 1.2.10. – **jest dotychczasowe brzmienie:**

„Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm – przyłącza jest 2378m”

natomiast otrzymuje brzmienie:

„Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 63 mm – przyłącza jest **2317m**”



Gmina Łysomice

87-148 Łysomice, ul. Warszawska 8

e-mail: przetargi@lysomice.pl

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia, oraz zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

- w rozdziale 12 SIWZ : MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

W ust. 12.2, – **jest dotychczasowe brzmienie:**

„Termin składania ofert – do 07 sierpnia 2018 r. do godz. 10:00.”

natomiast otrzymuje brzmienie:

„Termin składania ofert – do 09 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00.”

W ust. 12.4, – **jest dotychczasowe brzmienie:**

„Termin otwarcia ofert – do 07 sierpnia 2018 r. do godz. 10:30.”

natomiast otrzymuje brzmienie:

„Termin otwarcia ofert – do 09 sierpnia 2018 r. do godz. 12:30.”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert **zostaje wydłużony**. Ofertę do niniejszego postępowania należy składać do **09 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00**, termin otwarcia ofert 09 sierpnia 2018 r. o godz. 12:30.

Z up. Wójta
mgr Eżena Stempka
Sekretarz Gminy
